

Checklist Pemeriksaan Instalasi AC Sebelum Serah Terima

Lokasi atau kode unit	Bagian yang diperiksa	Kriteria pemeriksaan	Hasil pemeriksaan	Bukti foto atau pengukuran	Status	Tindakan perbaikan	Penanggung jawab	Hasil verifikasi ulang
[Isi]	Kesesuaian unit	Jenis, model, kapasitas, jumlah, dan lokasi sesuai dokumen proyek	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Unit indoor	Stabil, rata, tidak terhalang, dan memiliki akses perawatan	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Unit outdoor	Dudukan kuat, stabil, memiliki ruang pelepasan panas, dan mudah diakses	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui

[Isi]	Pipa dan sambungan refrigeran	Jalur rapi, tersangga, terlindungi, dan tidak menunjukkan indikasi kebocoran	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Insulasi pipa	Menutup pipa dan sambungan tanpa celah yang dapat memicu kondensasi	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Saluran pembuangan air	Air mengalir tanpa kebocoran, sumbatan, aliran balik, atau genangan	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Kelistrikan dan pengamanan	Sumber listrik, kabel, terminal, grounding, label sirkuit, dan perangkat pengamanan sesuai dokumen	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui

[Isi]	Kontrol dan komunikasi	Remote, thermostat, sensor, pengaturan, dan komunikasi antarunit bekerja	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Pengujian fungsi	Unit menyala, mendinginkan, mengalirkan udara, dan merespons kontrol secara normal	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Kondisi akhir area	Plafon, dinding, penutup pipa, dan area kerja bersih serta tidak rusak	[Isi]	[Isi]	☐ Sesuai ☐ Perlu perbaikan ☐ Belum diperiksa	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui
[Isi]	Dokumen serah terima	Gambar akhir, daftar unit, hasil pengujian, garansi, manual, dan berita acara tersedia	[Isi]	[Isi]	☐ Lengkap ☐ Belum lengkap	[Isi]	[Isi]	☐ Disetujui ☐ Belum disetujui